

2016-08-31

## YTTRANDE

Till  
Samhällsbyggnadskontoret – Plan  
Södertälje kommun  
151 89 Södertälje  
E-post: [sbk.plan@sodertalje.se](mailto:sbk.plan@sodertalje.se)

### Detaljplan för Sporren 1 m fl i Södertälje (Dnr 2014-01388-214)

Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn ber härmed att få avge följande synpunkter på rubricerade planförslag.

Vi är positiva till den föreslagna detaljplanen. I det förra samrådsskedet framförde vi avvikande synpunkter beträffande förskola, strandskydd och lokalgatans utformning och användning. Vi finner att de förändringar i planen som i dessa avseenden genomförts tillfredsställer de krav vi då ställde.

Vi påpekade också att taken ska utformas på ett sådant att de möjliggör ett effektivt utnyttjande av solenergi, för t ex uppvärmning och/eller elproduktion. I detta avseende är vi inte lika nöjda. Visst går det att anbringa såväl solfångarpaneler som solceller på de skisserade takytorna, men de är inte optimalt utformade för dessa ändamål. Vi menar att det inte finns några hinder för en annorlunda, ur denna synpunkt bättre, arkitektonisk utformning. Med detta avser vi givetvis att taken ska ha en lämplig (avgörs av typ av solfångare/solceller, geografisk belägenhet, mm) södervänd, lutning.

Vi vill också påpeka att det idag finns möjlighet att integrera solfångare alternativt solceller med takytan, där dessa ersätter traditionell takbeläggning. Den optimala takvinkeln avgörs i sådant fall av vad som väljs. Men som sagt, att taklutningen ska vara södervänd är givet.

Vår kontaktperson i detta ärende är Lars Klasén, 073-5638001, [lars.klasen@telia.com](mailto:lars.klasen@telia.com).

Södertälje den 31 augusti 2016

Pehr Lind, ordförande  
076-6480874, [pehr.lind@abc.se](mailto:pehr.lind@abc.se)